

Опросный лист на Шкаф энергоснабжения оборудования ШЭО-01М

стр. 1 из 3

Контактная информация

Заказчик (организация)

Наименование организации

Ф.И.О. (контактное лицо)

Телефон

E-mail

Наименование объекта

Наименование проекта

Подрядчик (организация)

Наименование организации

Ф.И.О. (контактное лицо)

Телефон

E-mail

Производитель (организация)

Наименование организации

Ф.И.О. (контактное лицо)

Телефон

E-mail

Индикация/управление

цветной ЖКИ / кнопки

КПД максимальное

до 94%

Питающее напряжение

380В/50Гц 3Ф

Тип батареи

кислотные, щелочные

Выходное напряжение заряда

до 160В

Компенсации потерь напряжения на проводах

+

Стабилизация тока заряда

+

Стабилизация напряжения заряда

+

Стабилизация мощности заряда

+

Реализуемые профили заряда/разряда

программируемые, без ограничений

Пulsации тока при заряде

1%

Встроенные защиты

защита от перегрева

защита от скачков напряжения

защита от перегрузок по току (от короткого замыкания выхода)

защита от превышения выходного напряжения

Интерфейсы для подключения к ПК

USB 2.0, опционально Ethernet, WiFi

Внутреннее освещение

+

Розетка 40А 3Р+РЕ+N 380В IP67

2 шт.

Розетка 16А евро 220В IP66

1 шт.

Устойчивость к внешним механическим воздействиям

IK08

Степень защиты корпуса

IP55

Вес изделия в сборе, не более

116 кг

Габаритные размеры, не более

1110 × 1520 × 420 (В×Ш×Г)

Рабочая температура

от -45°C до +50°C

Максимальный ток заряда (выберите только 1 вариант) 80 А 100 А 120 А

Количество каналов заряда (возможность заряжать от 1 до 3 вагонов, выберите только 1 вариант) 1 2 3

Кабельный комплект к байонетному разъему для зарядки АКБ (выберите только 1 вариант) Нет 12 м 25 м

Кабельный комплект вилка-вилка 400В 40А 3P+N+PE

(выберите только 1 вариант)

Нет 12 м 25 м

Кабельный переходник розетка 400В до 40А 3P+N+PE - вилка 400В 40А 3P+N

Да Нет

Климатическое исполнение (выберите только 1 вариант)

У1 Т1

Дополнительное оборудование

(можно выбрать несколько)

- Модуль Ethernet для подключения ЗУ в локальную сеть
- Модуль Wi-Fi для управления ЗУ с мобильного телефона и компьютера
- Модуль корректор коэффициента мощности (cosφ до 0.98)

Количество ШЭО-01М

шт

Примечание

Подпись исполнителя

Подпись заказчика

М.П.

Ф.И.О., должность

Дата заполнения

Не забудьте сохранить этот документ и отправить его на info@ensy.tech