

# Опросный лист на Шкаф энергоснабжения оборудования ШЭО-04М

стр. 1 из 3

## Контактная информация

### Заказчик (организация)

Наименование организации

Ф.И.О. (контактное лицо)

Телефон

E-mail

Наименование объекта

Наименование проекта

### Подрядчик (организация)

Наименование организации

Ф.И.О. (контактное лицо)

Телефон

E-mail

### Производитель (организация)

Наименование организации

Ф.И.О. (контактное лицо)

Телефон

E-mail

## Индикация/управление

цветной ЖКИ / кнопки

## КПД максимальное

до 94%

## Питающее напряжение

380В/50Гц 3Ф

## Тип батареи

кислотные, щелочные

## Выходное напряжение заряда

до 160В

## Компенсации потерь напряжения на проводах

+

## Стабилизация тока заряда

+

## Стабилизация напряжения заряда

+

## Стабилизация мощности заряда

+

## Реализуемые профили заряда/разряда

программируемые, без ограничений

## Пulsации тока при заряде

1%

## Встроенные защиты

защита от перегрева

защита от скачков напряжения

защита от перегрузок по току (от короткого замыкания выхода)

защита от превышения выходного напряжения

## Интерфейсы для подключения к ПК

USB 2.0, опционально Ethernet, WiFi

## Внутреннее освещение

+

## Розетка 40А 3Р+РЕ+N 380В IP67

2 шт.

## Розетка 16А евро 220В IP66

1 шт.

## Устойчивость к внешним механическим воздействиям

IK08

## Степень защиты корпуса

IP55

## Вес изделия в сборе, не более

180 кг

## Габаритные размеры, не более

1405 × 975 × 590 мм (В×Ш×Г)

## Рабочая температура

от -45°C до +50°C

**Максимальный ток заряда** (выберите только 1 вариант)  80 А  100 А  120 А

**Количество каналов заряда** (возможность заряжать от 1 до 3 вагонов, выберите только 1 вариант)  1  2  3

**Кабельный комплект к байонетному разъему для зарядки АКБ** (выберите только 1 вариант)  Нет  12 м  25 м

**Кабельный комплект вилка-вилка 400В 40А 3P+N+PE**

(выберите только 1 вариант)

Нет  12 м  25 м

**Кабельный переходник розетка 400В до 40А 3P+N+PE - вилка 400В 40А 3P+N**

Да  Нет

**Климатическое исполнение** (выберите только 1 вариант)

У1  Т1

**Дополнительное оборудование**

(можно выбрать несколько)

- Модуль Ethernet для подключения ЗУ в локальную сеть
- Модуль Wi-Fi для управления ЗУ с мобильного телефона и компьютера
- Модуль корректор коэффициента мощности ( $\cos\phi$  до 0.98)

**Количество ШЭО-04М**

шт

**Примечание**

**Подпись исполнителя**

**Подпись заказчика**

М.П.

Ф.И.О., должность

**Дата заполнения**

**Не забудьте сохранить этот документ и отправить его на [info@ensy.tech](mailto:info@ensy.tech)**